

黄许可决〔2025〕65号

新疆准东西黑山矿区中联润世露天煤矿
(1200万吨/年)项目取水许可
审批准予行政许可决定书

中联润世新疆煤业有限公司

你公司申请办理新疆准东西黑山矿区中联润世露天煤矿(1200万吨/年)项目取水许可审批相关资料收悉。经审查,该申请符合法定条件。你公司未经批准擅自取水,违反了《中华人民共和国水法》《取水许可和水资源费征收管理条例》等有关规定,该违法行为已经查处。你公司必须认真吸取教训,增强守法意识,杜绝此类违法行为再次发生。

前期,黄河勘测规划设计研究院有限公司受委托对该项目水

资源论证报告书进行了审查，并出具了审查意见。根据《中华人民共和国水法》《中华人民共和国行政许可法》《取水许可和水资源费征收管理条例》《水行政许可实施办法》《取水许可管理办法》等有关规定，决定准予你公司中联润世露天煤矿（1200万吨/年）项目取水许可审批行政许可。具体许可事项如下：

一、中联润世露天煤矿为新疆准东西黑山矿区的生产煤矿，行政区划隶属新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州，矿田面积12.884平方千米。2019年1月，国家能源局以国能发煤炭〔2019〕3号文件核准中联润世一期工程建设规模为400万吨/年，配套建设选煤厂。历经多次产能核增，2022年12月，新疆维吾尔自治区应急管理厅以新应急函〔2022〕101号文件同意该项目生产能力核增至1200万吨/年。

二、同意该项目以自身矿坑水、将军庙事故调节水池地表水作为生产取水水源，以将军庙事故调节水池地表水作为生活取水水源。考虑输水及净化处理损失后，该项目年取水量80.7万立方米，其中生产年取水量63.9万立方米（矿坑水3.9万立方米、地表水60万立方米），生活年取地表水量16.8万立方米。

三、同意该项目矿坑水取水口位于中联润世露天煤矿坑底，坐标为北纬49°30′33.3″、东经90°20′19.7″，矿坑水经沉淀后由提升泵抽出直接用于采掘场降尘洒水。地表水取水口位于老君庙二级供水工程5#分水口，坐标为北纬44°24′45.49″、东经90°13′3.17″，地表水经处理达标后通过管道

输送至生活及部分生产用水点。项目所需地表水水量占用准东经济技术开发区外调水指标。将军庙事故调节水池地表水水量、水质可以满足该项目用水需求。

四、基本同意该项目水资源论证报告书提出的节水评价相关内容及节水措施。该项目原煤生产水耗指标为 0.030 立方米/吨，符合《煤炭采选业清洁生产评价指标体系》（2019）I 级基准值；采煤单位产品新水量为 0.051 立方米/吨，单位入洗原煤取水量为 0.009 立方米/吨，符合《取水定额第 11 部分：选煤》（GB/T 18916.11—2021）及《新疆维吾尔自治区工业和生活用水定额》（新政办发〔2007〕105 号）的要求。

你公司应严格落实水资源论证报告书提出的节水措施，各项节水措施落实情况将作为核发该项目取水许可证的必要条件。

五、基本同意该项目水资源论证报告书提出的废污水处理方案。该项目生产、生活废污水经处理后全部回用，不外排。

你公司应建立应急管理机制，落实水资源论证报告书提出的相关废污水处理措施，加强废污水监控，确保项目建设运行满足水资源保护的要求。

六、按照取水许可管理有关规定和《取水计量技术导则》（GB/T28714-2023）、《计划用水管理办法》（水资源〔2014〕360 号）、《水利部办公厅关于做好用水统计调查制度实施工作的通知》（办资管〔2020〕76 号）、《水利部关于强化取水口取水监测计量的意见》（水资管〔2021〕188 号）等相关要求，

你公司应加强计划用水、节约用水、用水统计等工作，安装合格的计量设施，保证设施正常运行。

七、鉴于该项目已建成并投入运行，你公司应按照《取水许可管理办法》第二十二条规定，向黄委报送有关材料，申请核发取水许可证。

新疆维吾尔自治区水利厅及相关市、县级水行政主管部门负责该项目取水许可日常监督管理工作，并组织实施计划用水管理。

八、你公司应按照国家 and 地方有关规定缴纳水资源税。

九、本决定书有效期为 3 年。若该项目的取水地点、取水水源、取水量、取水用途等发生重大变化，应当重新申请取水。

十、你公司应在收到本决定书 10 个工作日内将该项目水资源论证报告书报送黄河上中游管理局、黄委移民局、新疆维吾尔自治区水利厅、新疆昌吉回族自治州水利局、新疆准东经济技术开发区水务局。

联系人：闫路遥 0371-66022405

黄 委

2025 年 5 月 9 日

抄送：水利部水资源管理司，黄河上中游管理局，黄委移民局，新疆维吾尔自治区水利厅，新疆昌吉回族自治州水利局，新疆准东经济技术开发区水务局。

黄河水利委员会办公室

2025 年 5 月 9 日印发